



**МОЭСК**

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»  
Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2  
Тел.: 8 (495) 662 4070, 8 (495) 363 4070, факс: 8 (499) 951 0650  
[www.moesk.ru](http://www.moesk.ru), e-mail: [client@moesk.ru](mailto:client@moesk.ru)  
ОКПО 75273098, ОГРН 1057746555811, ИНН 5036065113, КПП 997650001

от 29.05.2018 № МОЭСК/11/146

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Завод Москабель»

П.В. Морякову

111024, г. Москва, ул. 2-я  
Кабельная, д. 2

**О согласовании применения  
кабеля ТЭВОКС**

Уважаемый Павел Валерьевич!

На Ваш запрос сообщаем, что специалисты компании ПАО «МОЭСК» провели анализ представленной информации на 3-х жильные и одножильные силовые кабели с термостойкой изоляцией на напряжение 6,10 и 20 кВ. В комплекте нормативной и конструкторской документации рассмотрены технические условия ТУ 27.32.14-120-05758629-2017 «Кабели силовые для сетей с изолированной нейтралью на напряжение 6, 10 и 20 кВ», сертификаты соответствия, в т.ч. по пожарной безопасности.

Одновременно проведена разборка конструкций, направленных нам образцов 3-х жильных кабелей марки ТЭВОКС–АБ и ТЭВОКС–Шп 3х120-10 кВ.

Анализ характеристик и эксплуатационных параметров кабелей с термостойкой изоляцией показал, что применение кабелей изготовленных по ТУ 27.32.14-120-05758629-2017 «Кабели силовые для сетей с изолированной нейтралью на напряжение 6, 10 и 20 кВ» с гарантийным сроком эксплуатации 10 лет и сроком службы более 30 лет вызывает интерес для эксплуатации в ПАО «МОЭСК».

ПАО «МОЭСК» согласовывает применение в сетях на общих основаниях в соответствии с требованиями закупочной документации 3-х жильные силовые кабели с термостойкой изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ по ТУ 27.32.14-120-05758629-2017 «Кабели силовые для сетей с изолированной нейтралью на напряжение 6, 10 и 20 кВ».

Директор департамента  
эксплуатации сетей 0,4-20 кВ

А.С. Ермаков  
(495) 662 40 70 (17-80)

А.Б. Миридонов